

Luminaria de Clase I IP.20. Puede ser instalado en el Vol. 3.  
La instalación debe efectuarla un instalador cualificado.  
Luminaria funciona a la tensión de red y debe ser desconectada para cambiar la lámpara.

Class I IP.20 fitting can be installed in Vol. 3.  
Installation should be made by a qualified installer.  
The luminaire operates at mains voltage and should be disconnected to change the bulb.

Luminaire de Classe I IP.20, il peut s'installer dans les Vol. 3.  
La installation doit être effectuée par une personne qualifiée.  
La lumière fonctionne sous tension de réseau et doit être débranchée lors du changement de la lampe


Diese Beleuchtung der Klasse I IP.20 kann in den Bereichen 3 der Badezimmer installiert werden.  
Die Einrichtung muß für eine befähigte Person gemacht werden.  
Festbeleuchtung funktioniert mit Spannung und sollt ausgeschait sein um die Lampe zu wechseln.

Lampada di Classe I IP.20. Si può installare nel Vol. 3.  
L'installazione deve essere effettuata da un installatore specializzato.  
La luce funziona a tensione di rete. Prima di cambiare la lampada assicurarsi che sie disconnessa.

Luminária de Classe I IP.20. Pode ser instalado em Vol.3.  
A instalação tem que ser feita por um instalador qualificado.  
A luminária funciona com a tensão da rede e deve se desligada para mudar as lâmpadas.




Oświetlenie klasy I IP.20 Może być instalowana w strefie 3.  
Instalacja powinna być wykonywana przez instalatora z uprawnieniami  
Oświetlenie zasilane jest z sieci elektrycznej i należy je rozłączyć, aby zmienić element oświetleniowy

Birinci sınıf aydınlatma elemanı IP.20. Armatürler 3, kademedede montaj edilmelidir.  
Montaj yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.  
Aydınlatma elemanı ana voltaj ile çalışmaktadır. Ampul değiştirilirken fiş çekilmelidir.



Interruptor diferencial  
Differential switch  
Interruteur différentiel  
Differentialschalter  
Interruttore differenziale  
Interruptor diferencial  
Wyłącznik różnicowy  
Diferansiyel düğmesi

No incluidas en el suministro  
Not included in supply  
Livrables a part  
Gehört nicht zum Lieferumfang  
Disponibili a richiesta  
Não incluidos no abastecimento  
Nie dostarcza się w komplecie  
Tedarik edilmemektedir.



Roca Sanitario, S.A.

Avda. Diagonal, 513  
08029 Barcelona SPAIN  
Teléfono 93 366 1200  
Fax 93 419 4501  
www.roca.es

Roca

8-47275  
L.P. 8-12-07  
Hoja 7-1



Roca

## MURO TÉCNICO ELEMENT

